

保護者各位

東京都立中野特別支援学校

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日頃から本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、この度、児童生徒の健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいと言われている夏の時期に、全ての都立学校が室内化学物質対策月間設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の測定結果は、下記のとおりです。測定した全ての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせいたします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、児童生徒の健康状況を把握して参ります。

引続き、児童生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

令和5年度室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	高3C教室	美術室	木工室	プレー ルーム	小1-4・5教 室	基準値
7/28	ホルム アルデヒド*	0.0512 ppm	0.0348 ppm	0.0464 ppm	0.0464 ppm	0.0276 ppm	0.08ppm以下 であること
7/31	トルエン	0 μ g/m ³	0 μ g/m ³	0 μ g/m ³	0 μ g/m ³	0 μ g/m ³	260 μ g/m ³ 以下 であること

【今後の対応】

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日頃から、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

【お問合せ先】

東京都立中野特別支援学校 経営企画室
電話 03-3384-7741